

ZPAC1-8VG-30-275




- ▶ Parafoudre AC de type 1+2+3
- ▶ Technologie VG

Caractéristiques Électriques

- Pour peigne de connexion de 40 mm
- * limp 8 kA (10/350 μs)
- Réduit les coûts énergétiques : ne produit pas de courant de suite et de courant de fuite
- > Certifié IEC 61643-11 et NF EN 61643-11







Réseau 230,400 Va Triphasé Régime de neutre TNC Tension nominale de ligne Un 230,7400 Vac Tension AC max. de fonctionnement Uc 275 Vac Caractéristique surtension temporaire (TOV) 5 sec. UT 335 Vac tenue Caractéristique surtension temporaire (TOV) 120 mm UT 440 Vac tenue Courant résidue Ipe Aucun Courant de fuite à la Terre Ipe Aucun Courant de décharge nominal 15 chose en node 8720 µs In 15 chose en node 8720 µs In 20 kA Courant de choc par pôle Imax 50 kA Courant de choc par pôle In 24 kA Carrent de choc en de 10/350µs Itotal 24 kA Test of clase III 1, 12/50µs = 8/70µs Itotal 24 kA Energie spécifique par pôle W/R <	Type de parafoudre	IEC	1+2+3
Tension AC max. de fonctionmemt Uc Tension AC max. de fonctionmemt UT Tension AC max. de fonction AC max. de fonctionmem Tension UT Tension AC max. de fonctionmem Tension UT Tension AC max. de fonctionmem Tension UT Tension AC max. de fonction AC max.	Réseau		230/400 Vac Triphasé
Tension AC max. de fonctionnement UC 275 Vac Caracteristique surtension temporaire (TOV) 5 sec. Sans décorneción ou avec déconnexion de sécurité UT 355 Vac tenue Currant résiduel Courant résiduel Courant de fuite à la Terre Ipe Aucun Courant de suite If Aucun Courant de décharge nominal 15 chocs en onde 8/20 µs In 20 kA Courant de décharge maximal 7 enue max. en onde 8/20 µs par pole Imax 50 kA Courant de choc par pôle Imax 50 kA Tenue max par pole en onde 10/350µs Intotal 24 kA Courant de choc corbinée (IEC 61643-11) Up C 6 kV Test Conde corbinée (IEC 61643-11) Up C 6 kV Test de classe III 1.2/50µs - 8/20µs W/R 16 kJ/ohm Energie spécifique par pôle W/R 15 kJ/ohm Up L/PE 1.5 kV 1.5 kV Caractéristiques Mécaniques Up L/PE 1.5 kV Caractéristiques Mécaniques Tenhologie VG (MOY+GSG) Caractéristiques Mécaniques Termat Boiter modulaire débrochable Boiter modulaire débrochable Mactive de fonctionne	Régime de neutre		TNC
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 5 sec. UT 335 Vac tenue Caractéristique surtension temporaire (TOV) 120 mm Sans déconnexion ou avec déconnexion de sécurité UT 440 Vac tenue Courant fédicule à la Terre Ipe Aucun Courant de fulte à la Terre If Aucun Courant de décharge nominal 15 chose en node 8/20 µs par pole Imax 50 kA Courant de décharge maximal Tenue max not de échor par pôle Imax 50 kA Courant de choc par pôle Imax 50 kA Courant de choc par pôle Itotal 24 kA Courant de choc total Itotal 24 kA Ferue max par pole en node 10/350µs Itotal 24 kA Courant de choc total Itotal 24 kA Ferue max par pole en node 10/350µs Itotal 24 kA Ferue max par pole en node 10/350µs Itotal 24 kA Courant de	Tension nominale de ligne	Un	230/400 Vac
Sans déconnexion UT 353 Valc terue Caractérisque surtension temporaire (TOV) 120 mm Sans déconnexion ou avec déconnexion de sécurité Courant de faite à la Terre Courant de suite Courant de suite Courant de feuite à la Terre Courant de suite Courant de suite Courant de decharge maximal 15 chocs en onde 8/20 μs par pole Courant de décharge maximal Terue max en onde 8/20 μs par pole Courant de choc total Terue max par pole en onde 10/350 μs Terue max par pole en onde 10/350 μs Terst Onde combinée (EC 61642-11) Test de classe III 1.2/50 μs - 8/20 μs Energie spécifique par pole Energie spécifique par pole Modé(s) de protection L/PE W/R 16 kJ/ohm Modé(s) de protection L/PE @ In (8/20 μs) Ø KA (8/20 μs) Tension residuelle L/PE à SKA @ SK A (8/20 μs) Courant de court-circuit admissible Soc XA (8/20 μs) Courant de court-circuit admissible Couractéristiques Mécaniques Technologie Tenhologie Tenhologie VG (MOV+6SG) Configuration Parafoudre Accordement au réseau Par busbar 40 mm et par vis pour PE : 6-35mm² (50mm²) Format Montage Busbar 40 mm Matière botier Température de fonctionnement Tu 40/485°C Indicate de protection Module(s) de remplacement Telésignalisation Dimensions Voir schema Dimensions Pocisione visitation (se existant) Pocisione visitation (se existant) Pocisione visitation (se existant) Posible de déconnexion Normes Configuration visitation (se existant) Files (EMA Code article)	Tension AC max. de fonctionnement	Uc	275 Vac
Sans déconnexion ou avec déconnexion de sécurité Courant résiduel Courant de fuite à la Terre Courant de fuite à la Terre Courant de fuite à la Terre Courant de suite Courant de suite Courant de fuite à la Terre Courant de décharge mominal 15 chocs en onde 8/20 ys Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 ys par pole Courant de chorage maximal Tenue max en onde 8/20 ys par pole Courant de choc par pôle Tenue max par pole en onde 10/350ys Test Onde combinée (EC 61643-11) Test de classe III : 12/50ys - 8/20ys Test de classe III : 12/50ys - 8/20ys Terest de classe III : 12/50ys - 8/20ys Teres		UT	335 Vac tenue
Courant de fuite à la Terre IPB Aucun Courant de décharge nominal 15 chocs en onde 8/20 µs In 20 kA 15 chocs en onde 8/20 µs par pole Imax 50 kA Courant de décharge maximal 7 enue max, en onde 8/20 µs par pole Ilmax 50 kA Courant de choc par pôle Ilimp 8 kA Fenue max par pole en onde 10/350µs Itotal 24 kA Test Onde combinée (IEC 61643-11) Ubc 6 kV Test de classe III: 12/50µs - 8/20µs W/R 16 kJ/ohm Energie spécifique par pôle tenue max. 10/350 µs L/PE New Justice Protection I/PE Mode(s) de protection L/PE 1.5 kV Mode(s) de protection L/PE 1.5 kV Nevau de protection I/PE (m) (n (8/20µs) Up L/PE 1.5 kV Nevau de protection I/PE (m) (n (8/20µs) Up L/PE 1.5 kV Courant de court-circuit admissible Decone Nove Pe (MOV+SS) Courant de court-circuit admissible Technologie VG (MOV+GSG) Courant de court-circuit admissible Technologie VG (MOV+GSG) Configuration Parafoudre Technologie VG (MOV+GSG) Config		UT	440 Vac tenue
Courant de décharge nominal 15 chocs en orde 81/20 µs par pole Courant de décharge maximal Imax 50 kA		lpe	Aucun
1s chocs en onde 8/20 µs In 20 KA Courant de décharge maximal Terue max. en onde 8/20 µs par pole Immx 50 kA Courant de choc par pôle Terue max par pole en onde 10/350µs limp 8 kA Courant de choc total Terue max par pole en onde 10/350µs lotal 24 kA Test Onde combinée (IEC 61643-11) Uoc 6 kV Test Onde combinée (IEC 61643-11) Uoc 6 kV Test onde combinée (IEC 61643-11) Uoc 6 kV Terse pés pécifique par pôle terue max. 10/350 µs W/R 16 kJ/ohm Niveau de protection L/PE (a) In (8/20µs) Up L/PE 1.5 kV Niveau de protection L/PE (a) In (8/20µs) Up-SkA 0.9 kV Courant de court-circuit admissible Up-SkA 0.9 kV Courant de court-circuit admissible Secr 3000 A Courant de court-circuit admissible Technologie VG (MOV+GSG) Configuration Parafoude Triphasé Raccordement au réseau Par busbar 40 mm et par vis pour PE : 6-35mm² (50mm²) Format Boîtier modulaire débrochable Mottage bûtier Thermoplastique UL94 V-0 Température de fonctionnement <td>Courant de suite</td> <td>If</td> <td>Aucun</td>	Courant de suite	If	Aucun
Tenue max. en onde 8/20 μs par pole Courant de choc par pôle Tenue max par pole en onde 10/350μs Courant de choc total Tenue max totale en onde 10/350μs Test Onde combinée (IEC 61643-11) Test de classe III : 1.2/50μs - 8/20μs Energie spécifique par pôle Tenue max totale en onde 10/350μs Energie spécifique par pôle Tenue max 10/350 μs M/R 16 kJ/ohm 16 kJ/ohm 17 kW/R 16 kJ/ohm 18 kW/R 18 kJ/ohm 18 kJ/ohm 18 kW/R 18 kJ/ohm 18 kJ/ohm 18 kW/R 18 kJ/ohm		In	20 kA
Tenue max par pole en onde 10/350µs		Imax	50 kA
Tenue max totale en node 10/350µs		limp	8 kA
Test de classe III : 12/50µs - 8/20µs Energie spécifique par pôle tenue max : 10/350 µs Mode(s) de protection Niveau de protection L/PE (a) (a) (8/20µs) Tension résiduelle L/PE à 5kA (a) 5 kA (8/20µs) Courant de court-circuit admissible Locr So 000 A Caractéristiques Mécaniques Technologie Configuration Parafoudre Raccordement au réseau Par busbar 40 mm et par vis pour PE : 6-35mm² (50mm²) Format Boitier modulaire débrochable Montage Matière boîtier Thermoplastique UL94 V-0 Température de fonctionnement Tu -40/+85°C Indica de protection IP20 Mise hors service de sécurité Indicateur de fin de vie Modul(e(s) de remplacement Edésignalisation Dimensions Déconnecteur sassociés Déconnecteur thermique Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant) Fusible de déconnexion LIEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5 Certification Code article	Tenue max totale en onde 10/350µs	Itotal	24 kA
tenue max. 10/350 µs Mode(s) de protection Mode(s) de protection L/PE @ In (8/20µs) Tension résiduelle L/PE à SkA @ 5 kA (8/20µs) Courant de court-circuit admissible Iscor Technologie Caractéristiques Mécaniques Technologie Technologie VG (MOV+GSG) Configuration Parafoudre Raccordement au réseau Par busbar 40 mm et par vis pour PE : 6-35mm² (50mm²) Format Boitier modulaire débrochable Montage Busbar 40 mm Matière boîtier Busbar 40 mm Matière boîtier Température de fonctionnement Indice de protection Indice de prot	Test de classe III : 1.2/50µs - 8/20µs	Uoc	6 kV
Niveau de protection L/PE (a) In (8/20µs)		W/R	
In (8/20µs)			L/PE
© 5 kA (8/20µs)		Up L/PE	1.5 kV
Caractéristiques Mécaniques Technologie Technologie VG (MOV+GSG) Configuration Parafoudre Triphasé Raccordement au réseau Par busbar 40 mm et par vis pour PE : 6-35mm² (50mm²) Format Boîtier modulaire débrochable Montage Busbar 40 mm Matière boîtier Thermoplastique UL94 V-0 Température de fonctionnement Tu -40/+85°C Indice de protection IP20 Mise hors service de sécurité Déconnexion du réseau AC Indicateur de fin de vie 1 indicateur mécanique par pôle Module(s) de remplacement MDAC1-8VG-275 Télésignalisation Sans Dimensions Voir schéma Poids 0.677 kg Déconnecteur sassociés Déconnecteur thermique Interne Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant) Type 'S' ou retardé Fusible de déconnexion REMA Normes Conformité aux normes IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5 Cettification KEMA Code article		Up-5kA	0.9 kV
Technologie Technologie VG (MOV+GSG) Configuration Parafoudre Triphasé Raccordement au réseau Par busbar 40 mm et par vis pour PE : 6-35mm² (50mm²) Format Boîtier modulaire débrochable Montage Busbar 40 mm Matière boîtier Thermoplastique UL94 V-0 Température de fonctionnement Tu -40/+85°C Indice de protection IP20 Mise hors service de sécurité Déconnexion du réseau AC Indicateur de fin de vie 1 indicateur mécanique par pôle Module(s) de remplacement MDAC1-8VG-275 Télésignalisation Sans Dimensions Voir schéma Poids 0.677 kg Déconnecteur sassociés Déconnecteur thermique Interne Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant) Type 'S' ou retardé Fusible de déconnexion REMAC Normes Conformité aux normes IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5 Certification KEMA Code article	Courant de court-circuit admissible	Isccr	50 000 A
Configuration Parafoudre Raccordement au réseau Par busbar 40 mm et par vis pour PE : 6-35mm² (50mm²) Format Boîtier modulaire débrochable Montage Busbar 40 mm Matière boîtier Thermoplastique UL94 V-0 Température de fonctionnement Tu -40/+85°C Indice de protection IP20 Mise hors service de sécurité Indicateur de fin de vie Indicateur de fin de vie Module(s) de remplacement Module(s) de remplacement Voir schéma Poids Déconnecteurs associés Déconnecteur thermique Interne Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant) Fusible de déconnexion Normes Conformité aux normes IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5 Certification Code article	Caractéristiques Mécaniques		
Raccordement au réseau Par busbar 40 mm et par vis pour PE : 6-35mm² (50mm²) Format Boîtier modulaire débrochable Montage Busbar 40 mm Matière boîtier Thermoplastique UL94 V-0 Température de fonctionnement Tu -40/+85°C Indice de protection IP20 Mise hors service de sécurité Déconnexion du réseau AC Indicateur de fin de vie 1 indicateur mécanique par pôle Module(s) de remplacement MDAC1-8VG-275 Télésignalisation sans Dimensions Voir schéma Poids 0.677 kg Déconnecteurs associés Déconnecteur thermique Interne Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant) Type 'S' ou retardé Fusible de déconnexion max. 315 A (gL/gG) Normes Conformité aux normes IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5 Certification KEMA Code article	Technologie		Technologie VG (MOV+GSG)
Format Boîtier modulaire débrochable Montage Busbar 40 mm Matière boîtier Thermoplastique UL94 V-0 Température de fonctionnement Tu -40/+85°C Indice de protection IP20 Mise hors service de sécurité Déconnexion du réseau AC Indicateur de fin de vie Déconnexion du réseau AC Indicateur de fin de vie Indicateur mécanique par pôle Module(s) de remplacement MDAC1-8VG-275 Télésignalisation sans Dimensions Voir schéma Poids Déconnecteurs associés Déconnecteur thermique Interne Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant) Type 'S' ou retardé Fusible de déconnexion Mormes Conformité aux normes IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5 Certification KEMA Code article	Configuration Parafoudre		Triphasé
Montage Busbar 40 mm Matière boîtier Thermoplastique UL94 V-0 Température de fonctionnement Tu -40/+85°C Indice de protection IP20 Mise hors service de sécurité Déconnexion du réseau AC Indicateur de fin de vie Déconnexion du réseau AC Indicateur de fin de vie MDAC1-8VG-275 Télesignalisation sans Dimensions Voir schéma Poids Déconnecteurs associés Déconnecteur thermique Interne Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant) Type 'S' ou retardé Fusible de déconnexion Type 'S' ou retardé Fusible de deconnexion Type 'S' ou re	Raccordement au réseau		Par busbar 40 mm et par vis pour PE : 6-35mm² (50mm²)
Matière boîtier Thermoplastique UL94 V-0 Température de fonctionnement Tu -40/+85°C Indice de protection IP20 Mise hors service de sécurité Déconnexion du réseau AC Indicateur de fin de vie Module(s) de remplacement MDAC1-8VG-275 Télésignalisation Sans Dimensions Voir schéma Poids Déconnecteurs associés Déconnecteur thermique Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant) Fusible de déconnexion Normes Conformité aux normes EC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5 Certification Code article	Format		Boîtier modulaire débrochable
Température de fonctionnement Iu -40/+85°C Indice de protection IP20 Mise hors service de sécurité Déconnexion du réseau AC Indicateur de fin de vie Module(s) de remplacement MDAC1-8VG-275 Télésignalisation Sans Dimensions Voir schéma Poids Déconnecteurs associés Déconnecteur thermique Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant) Fusible de déconnexion Normes Conformité aux normes IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5 Certification Code article	Montage		Busbar 40 mm
Indice de protection IP20 Mise hors service de sécurité Déconnexion du réseau AC Indicateur de fin de vie MDAC1-8VG-275 Télésignalisation Dimensions Voir schéma Poids Déconnecteurs associés Déconnecteur thermique Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant) Fusible de déconnexion Normes Conformité aux normes IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5 KEMA Code article	Matière boîtier		Thermoplastique UL94 V-0
Mise hors service de sécurité Indicateur de fin de vie Indicateur de fin de vie Indicateur de fin de vie Indicateur mécanique par pôle Module(s) de remplacement MDAC1-8VG-275 Télésignalisation Sans Dimensions Voir schéma Poids O.677 kg Déconnecteurs associés Déconnecteur thermique Interne Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant) Fusible de déconnexion Normes Conformité aux normes IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5 Certification Code article	Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indicateur de fin de vie 1 indicateur mécanique par pôle Module(s) de remplacement MDAC1-8VG-275 Télésignalisation sans Dimensions Voir schéma Poids 0.677 kg Déconnecteurs associés Déconnecteur thermique Interne Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant) Type 'S' ou retardé Fusible de déconnexion max. 315 A (gL/gG) Normes Conformité aux normes IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5 Cettification KEMA Code article	Indice de protection		IP20
Module(s) de remplacement MDAC1-8VG-275 Sans Voir schéma O.677 kg Déconnecteurs associés Déconnecteur thermique Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant) Fusible de déconnexion Normes Conformité aux normes LIEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5 KEMA Code article			Déconnexion du réseau AC
Télésignalisation sans Dimensions Voir schéma O.677 kg Déconnecteurs associés Déconnecteur thermique Interne Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant) Type 'S' ou retardé Fusible de déconnexion max. 315 A (gL/gG) Normes Conformité aux normes IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5 Certification KEMA Code article			
Dimensions Voir schéma Poids 0.677 kg Déconnecteurs associés Déconnecteur thermique Interne Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant) Type 'S' ou retardé Fusible de déconnexion max. 315 A (gL/gG) Normes Conformité aux normes IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5 Certification KEMA Code article	Module(s) de remplacement		MDAC1-8VG-275
Poids 0.677 kg Déconnecteurs associés Déconnecteur thermique Interne Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant) Type 'S' ou retardé Fusible de déconnexion max. 315 A (gL/gG) Normes Conformité aux normes IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5 Certification KEMA Code article			
Déconnecteurs associés Déconnecteur thermique Interne Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant) Type 'S' ou retardé Fusible de déconnexion max. 315 A (gL/gG) Normes Conformité aux normes IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5 Certification KEMA Code article			
Déconnecteur thermique Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant) Type 'S' ou retardé Fusible de déconnexion Normes Conformité aux normes IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5 Certification KEMA Code article	Poids		0.677 kg
Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant) Fusible de déconnexion Normes Conformité aux normes LEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5 Certification Code article	Déconnecteurs associés		
Fusible de déconnexion max. 315 A (gL/gG) Normes Conformité aux normes IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5 Certification KEMA Code article	Déconnecteur thermique		Interne
Normes Conformité aux normes IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5 Certification KEMA Code article	Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant)		Type 'S' ou retardé
Conformité aux normes IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5 Certification KEMA Code article	Fusible de déconnexion		max. 315 A (gL/gG)
Certification KEMA Code article	Normes		
Certification KEMA Code article	Conformité aux normes		IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5
Code article	Certification		
	Code article		<u></u>

